

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Kristall Bygg & VVS AB

Byggeramikrådets behörighetsnummer 202011280

Org.nummer 559261-8333

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag IF

Objekt Liljan 6. Åsvägen 18. 183 30 Täby

Beställare Joanna Szyfter

☐ Nyproduktion ☒ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2023-04-13

till 2023-04-27

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv Tillverkare/Leverantör Kilto Systembenämning Kilto + F-System G

■ Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör Kilto Systembenämning Kilto + F-System G

■ Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör Kilto Systembenämning Kilto + F-System G

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

■ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.

Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.

■ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja

■ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja

■ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja

■ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja

■ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja

■ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Ivan Opanasiuk

Våtrumsansvarig arbetsledare Ilham Mamedov

Ort och datum Stockholm 2022-05-10

Signerat via BankID av ILHAM MAMEDOV

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

